



Umowa realizowana jest w ramach projektu pn Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK. Nr projektu: RPLU.06.03.00-06-0001/16-00

W trakcie uzgodnień projektu Rzecznawca do Spraw Zabezpieczeń Przeciwpożarowych dokonał wpisu dotyczącego zwiększenia ilości czujek na korytarzach obu kondygnacji budynku administracyjno-socjalnego w celu jego pokrycia pełną ochroną ppoż.

Wymagane jest (w stosunku do założeń projektowych) uzupełnienie – dołożenie czujek w sposób następujący:

1. korytarz parter - nad drzwiami od strony wschodniej budynku
 - czujka pod sufitem podwieszanym 1 szt.
 - czujka nad sufitem podwieszanym 1 szt.
- nad drzwiami od strony zachodniej budynku
 - czujka pod sufitem podwieszanym 1 szt.
 - czujka nad sufitem podwieszanym 1 szt.
2. korytarz piętro - nad oknami od strony wschodniej budynku
 - czujka pod sufitem podwieszanym 1 szt.
 - czujka nad sufitem podwieszanym 1 szt.
- nad oknami od strony zachodniej budynku
 - czujka pod sufitem podwieszanym 1 szt.
 - czujka nad sufitem podwieszanym 1 szt.